

MPA NRW • Außenstelle Erwitte • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte

Schulte & Todt Systemtechnik GmbH & Co. KG
z. H. Herr Todt
Wiebelsheidestraße 16

D-59757 Arnsberg / Herdringen

Ihr Zeichen : Mail
Ihre Nachricht vom: 17.10.2020
Mein Zeichen : 232000604
Telefon : (02943) 897-66
Telefax : (02943) 897-33
E-Mail : lunkenheimer@mpanrw.de


Datum : 29.06.2021

Bewertung einer nicht wesentlichen Abweichung zum Bauprodukt „ST-ADW“ gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung Z-41.3-689 vom 22.07.2020

Sehr geehrter Herr Todt,

mit der Email vom 17.10.2020 fragten Sie an, ob es sich bei der Anordnung einer Lippendichtung (das entsprechende Datenblatt ist in den Akten des MPA NRW hinterlegt) gemäß der folgenden Abbildung es sich um eine wesentliche oder nicht wesentliche Abweichung zu den Vorgaben gemäß allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung Z-41.3-689 handelt.

Abbildung Absperrvorrichtung „ST-ADW“ mit Lippendichtung an den Anschlussstutzen



Hausanschrift:
Marsbruchstraße 186
D-44287 Dortmund
Telefon (02 31) 45 02-0
Telefax (02 31) 45 85 49
E-Mail: info@mpanrw.de
Internet: www.mpanrw.de

Bahnstation: Dortmund-Hbf.
Telegramme: prüfamt Dortmund
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahn U47 ab Hbf.
Richtung Aplerbeck
bis „Allerstraße“

Außenstelle Erwitte
Auf den Thränen 2
D-59597 Erwitte
Telefon (0 29 43) 8 97-0
Telefax (0 29 43) 8 97-33
E-Mail: erwitte@mpanrw.de
Internet: www.mpanrw.de

Bankverbindung
Deutsche Bundesbank Filiale Dortmund
IBAN DE 1444000000044001815
BIC MARKDEF 1440
BLZ 440 000 00
Kto. 440 018 15
Ust.-IdNr.: DE 124 728 648

Nach Meinung des MPA NRW hat die beschriebene Änderung des Bauproduktes keinen negativen Einfluss auf die brandschutztechnischen Eigenschaften der Absperrvorrichtung und kann als nicht wesentliche Abweichung beurteilt werden.

Gemäß der Bauordnung NRW § 24 erklärt der Hersteller des Bauproduktes mit aufbringen des Ü-Zeichens die Übereinstimmung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, auch wenn des Bauprodukt nicht wesentlich abweicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Dipl.-Ing. Katja Lunkenheimer