

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ST-ADW – DN 100

#### ST-ADW – DN 100

Decken- und Wandschott Typ ST-ADW

Einsatzbereich: Zu- und Abluftanlagen nach DIN 18017

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	... Stück	<p><b>ST-ADW – DN 100</b></p> <p><b>Artikel-Nummer 53100200 / Farbe rot</b></p> <p>Brandschutzabschottung DN 100 aus Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet mit erhöhtem Korrosionsschutz, ohne Wartungsaufgaben. Asymmetrische Stützenlänge (Sonderabmessung) unten 47 mm, oben 73 mm mit Mörtelsicke zur Verankerung im Deckenverguss bei Montag unter der Decke. Einseitig angeordneter und vorgespannter Schnellverschluss mit Intumeszenzmaterial mittels Auslöseelement gehalten. Eine Innenhülse schützt das Gehäuse vor Verschmutzung und sorgt für einen glattwandigen inneren freien Querschnitt. Absperrvorrichtung ST-ADW mit der Zulassungsnummer Z-41.3-689 Feuerwiderstandsklassifizierung K30 - K90 - 18017 in der Dichtheitsklasse C der DIN EN 12237.</p> <p>Kassetten-Gehäuse: L x B x H = 190 x 136 x 26 mm (H einschl. Stützen = 148 mm) äußerst geringer Bauhöhe.</p> <p>Geeignet für den Einbau unter, in oder auf Massivdecken F 30 – F 90 oder alternativ unter, in oder auf Holzbalkendecken F30 B – F60 B oder F90 B nach DIN 4102-4. Mit zusätzlicher Sicke am oberen Anschlussstutzen, welcher als Mörtelanker dient, keine zusätzlichen Befestigungen nötig. Lageunabhängige Montage (keine Einbaurichtung vorgeschrieben).</p> <p>Einbau in feuerwiderstandsfähige Schächte F30/L30 – F90/L90, bei einer mindestens 24 mm Dicke und in Installationsschächten I90 mit ABP mit beliebiger Belegung. Kein zusätzlicher Montagesatz erforderlich. Das Anschrauben erfolgt mittels handelsüblicher Schnellbauschrauben durch die Hohnieten an Wandungen.</p> <p>Für Zu- und Abluftanlagen aus Stahlblech z.B. Wickelfalzrohr.</p> <p>Einsatzbereiche: Zu- und Abluftanlagen sowie Einzellüftungsgeräte, Dunstabzugshauben Wrasenabzüge ohne zusätzliche Brandschutzanforderungen.</p> <p>Liefern</p>	.... €	.... €
		<p><b>Fabrikat</b> SCHULTE &amp; TODT Systemtechnik GmbH &amp; Co. KG</p>	<p>Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de</p>	

Zu beachten sind: SCHULTE & TODT Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften.

• Weitere Informationen finden Sie auf: [www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)