AUSSCHREIBUNGSTEXT

ST-ADW –L DN 140

ST-ADW –L DN 140

Decken- und Wandschott Typ ST-ADW
Einsatzbereich: Zu- und Abluftanlagen nach DIN 18017

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	… Stück	**ST-ADW –L DN 140** **Artikel-Nummer 53140200-L / Farbe rot** Brandschutzabschottung DN 140 aus Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet mit erhöhtem Korrosionsschutz, ohne Wartungsauflagen. Asymmetrische Stutzenlänge (Sonderabmessung) unten 47 mm, oben 73 mm mit Mörtelsicke zur Verankerung im Deckenverguss bei Montag unter der Decke. Einseitig angeordneter und vorgespannter Schnellverschluss mit Intumeszensmaterial mittels Auslöseelement gehalten. Eine Innenhülse schützt das Gehäuse vor Verschmutzung und sorgt für einen glattwandigen inneren freien Querschnitt. Absperrvorrichtung ST-ADW mit der Zulassungsnummer Z-41.3-689 Feuerwiderstandsklassifizierung K30 - K90 - 18017. Anschlussstutzen mit Lippendichtung für dichte Stoßverbindungen ohne zusätzliches Abkleben der Verbindung entsprechend der Dichtheitsklasse „D“ nach EN 12237. Kassetten-Gehäuse: L x B x H = 238 x 180 x 26 mm (H einschl. Stutzen = 148 mm) äußerst geringer Bauhöhe. Geeignet für den Einbau unter, in oder auf Massivdecken F 30 – F 90 oder alternativ unter, in oder auf Holzbalkendecken F30 B – F60 B oder F90 B nach DIN 4102-4. Mit zusätzlicher Sicke am oberen Anschlussstutzen, welcher als Mörtelanker dient, keine zusätzlichen Befestigungen nötig. Lageunabhängige Montage (keine Einbaurichtung vorgeschrieben). Einbau in feuerwiderstandsfähige Schächte F30/L30 – F90/L90, bei einer mindestens 24 mm Dicke und in Installationsschächten I90 mit ABP mit beliebiger Belegung. Kein zusätzlicher Montagesatz erforderlich. Das Anschrauben erfolgt mittels handelsüblicher Schnellbauschrauben durch die Hohlnieten an Wandungen. Für Zu- und Abluftanlagen aus Stahlblech z.B. Wickelfalzrohr. Einsatzbereiche: Zu- und Abluftanlagen sowie Einzellüftungsgeräte, Dunstabzugshauben Wrasenabzüge ohne zusätzliche Brandschutzanforderungen. Liefern	..... €	..... €
		Fabrikat SCHULTE & TODT Systemtechnik GmbH & Co. KG Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: SCHULTE & TODT Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften.