AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO^{SK} – 1200 mm hoch – geöffneter Kastenboden

FLACHDACH ISO^{SK} – 1200 mm hoch – an Attika – geöffneter Kastenboden
Dachhauben für Lüftungsleitungen
Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Dunstabzugshauben, Strangentlüftungen, Medienleitungen

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	… Stück	**ISO ^{SK} Sammelkasten H 1200 / in den Größen SK 1 – SK 6 für z. B. Betondecken nicht brennbare Materialien und Dämmung UV-beständig, Deckel mit integrierten Haubenköpfen 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm oder 250 mm Ø hochwertig pulverbeschichtet.** Sammelkasten als eckiger Grundkörper aus Stahlblech mit einer Höhe von 1200 mm, einer Breite von 340 mm und 100 mm breitem umlaufendem Andichtflansch, unten geöffnet zum flexiblen Anschluss der bauseitig in engem Abstand verlegten Leitungen. Die Gehäuselänge bestimmt sich je nach Belegungsdichte der Leitungsdimensionen. Beachten Sie unseren Konfigurator unter www.schulte-todt.de. Haubenköpfe in den Dimensionen 100, 125, 160, 200 oder 250 mm oben geschlossen. Für die Ausführung Strangentlüftung (HT) sind die Haubenköpfe oben offen. 90° Bögen (verzinkt) für Frischluft in den Dimensionen 100, 126, 160, 200 oder 250 mm. Haubenköpfe FleSoDur in DN 100 und DN 160 als Kabel-und Rohrdurchführung. Zur Realisierung der Anschlüsse in eng nebeneinander liegenden bauseitigen Rohren (Installationsschächten) in flexibler Ausführung. Anschlussleitungen innerhalb des Gehäuses aus Aluminiumflexrohr (Stauchrohr) leicht zu dehnen und zu stauchen mit Anschlussstück im Formteilmaß für die bauseitigen Lüftungsleitungen. Für Strangentlüftung (HT) wird Edelstahlflexrohr mit Anschlussstück im Formteilmaß für die bauseitigen HT-Rohre eingesetzt. Zur Fixierung der Dach- und Dichtungsbahnen wie Bitumen- oder Folienbahnen dient der Fixierungsrahmen mit Stehbolzen M8 für die zusätzliche Aufnahme des Gehäusedeckels mit dessen Haubenköpfen. Verschraubung mittels Dichtscheiben und Hutmuttern (Lieferumfang) Im Lieferumfang enthaltene Dämmung aus Schüttgut (Perlite) der Baustoffklasse A1 nach dem Anschließen der Leitungen bis zur Oberkante in das Gehäuse füllen unter zeitweisem Verdichten. Lüftung = L, Bogen = B, Strangentlüftung = S, FleSoDur = F DN 100L, DN 100S, DN 100B DN 125L, DN 125S, DN 125B DN 160L, DN 160S, DN 160B (DN 140, DN 150 über DN 160 reduziert) DN 200L, DN 200S, DN 200B (DN 180 über DN 200 reduziert) DN 250L, DN 250S, DN 250B (DN 225 über DN 250 reduziert) FleSoDur DN 100 oder DN 160 zur Ausfädelung von Kabel oder Rohre Dachneigung: 0° - 5° **Wichtig:** Bitte die Belegung angeben Liefern	….. €	….. €
		Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de